



Schweizerische Brandschutz-Zulassung Homologation suisse de protection incendie

Schweizerische Bescheinigung der Anwendbarkeit Attestation suisse autorisant l'utilisation

No Z 10756

Gruppe 135 Groupe 135	Anstriche und Imprägnierungen Peintures ignifuges et produits d'imprégnation	
Gesuchsteller Requérant	BBT GmbH Risegg 5 CH-9422 Staad	Ersetzt BZU vom 26.03.1999 Remplace HPI du
Hersteller Fabricant		
Produkt Produit	BBT ANTIFLAME 2050 W	
Beschrieb Description	Flammschutzmittel für Holz, farblos, Auftragsmenge 170g/m2, Innenanwendung, (*5(200°C).3)	Produit ignifuge incolore pour bois, quantité exigée: 170g/m2, à utiliser à l'intérieur, (*5(200°C).3)
Anwendung Utilisation	Anwendung nur mit Genehmigung der zuständigen kantonalen Feuerpolizei	utilisation subordonnée à l'autorisa- tion de la police du feu
Unterlagen Documentation	Prüfbericht Sicherheitsinstitut Basel Nr. 202324-05-0129 vom 07.03.2005	
Prüfbestimmungen Conditions d'exam.	VKF AEAI	
Beurteilung Appréciation	Brandkennziffer Indice d'incendie	*
Gültigkeitsdauer Durée de validité	31.12.2010	Anzahl Seiten 1 nombre de pages



Zulassungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Organisme d'homologation des autorités cantonales de protection incendie

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

T. Abegg

Abegglen

J. Rappo

Rappo

